

Муниципальное образование  
Кирово-Чепецкий муниципальный район  
Кировской области

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  
«Рябинка» с. Каринка  
КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(МКДОУ детский сад  
«Рябинка» с. Каринка)**

ул. Новая, д. 14, с. Каринка,  
Кирово-Чепецкий район,  
Кировская область, 613026  
Телефон / факс (83361) 7-81-69  
E-mail: ryabinka-karinka@yandex.ru

19.09.2023 г.

Ходатайство.

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка в период с 17.06.2022 г. по 20.06.2022 г. была проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального казенного дошкольного учреждения детский сад «Рябинка» с. Каринка Кирово-Чепецкого района Кировской области.

По результатам проверки в отношении учреждения было выдано Предписание № 30/1№116-1-70 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 20.06.2022 г. (далее – предписание), со сроком их устранения до 01.07.2023 г..

Указанные в предписании неисправности основаны на том, что система пожарной сигнализации (далее СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ) в здании детского сада эксплуатируется сверх установленного срока службы (более 10 лет), при этом отсутствует информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации системы, либо не проведено ежегодное проведение испытаний системы пожарной сигнализации и СОУЭ людей при пожаре до их замены в установленном порядке. СПС и СОУЭ в здании по истечению 10 лет срока службы (эксплуатации) не заменены на аналогичные, либо иные по согласованию с проектной организацией. (фактическая эксплуатация 15 лет).

Во исполнение требований, указанных в предписании, учреждением в период с 20.06.2022 г. по 01.07.2023 г. проведены следующие работы:

1. По п. 1 – спроектирована новая система АПС – проект №604-2023АПС от 10.02.2023 г.
2. По п.2 – заменена аккумуляторная батарея в БРО «Орфей».
3. П.3 – перемещен точечный дымовой извещатель от решетки вытяжной вентиляции в помещении электрощитовой.
4. По п.4 – спроектирована новая система оповещения о пожаре – проект №604-2023АПС от 10.02.2023 г.
5. По п. 5 – не устранено. спроектирована новая система оповещения о пожаре – проект №604-2023АПС от 10.02.2023 г
6. По п.6 – спроектирована новая система АПС – проект №604-2023АПС от 10.02.2023 г.. Работы будут выполнены при установке новой системы АПС.
7. По п.7 – речевой извещатель перенесен согласно требованиям.
8. По п.8 – спроектирована новая система АПС – проект №604-2023АПС от 10.02.2023 г. Работы будут выполнены при установке новой системы АПС.
9. По п.9 – спроектирована новая система АПС – проект №604-2023АПС от 10.02.2023 г.
10. По п. 10 – спроектирована новая система АПС – проект №604-2023АПС от 10.02.2023 г.. Работы будут выполнены при установке новой системы АПС.
11. П. 11 – замечание устранено, системы СОУЭ интегрированы (объединены) согласно требованиям.
12. Разработан проект установки новой Автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ.
13. Составлены сметы на монтажные работы и закупку необходимого оборудования.
14. Составлено ходатайство на обеспечение финансирования установки новой Автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ.

Исходя из вышесказанного просим Вас:

1. восстановить срок подачи ходатайства о продлении сроков исполнения предписания № 30/1№116-1-70 от 20.06.2022 г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности в связи с тем, что на период подачи ходатайства о

продлении сроков исполнения предписания находилась в отпуске –  
Приказ от 30.05.2023 г. №01-05/20к.

2. продлить срок исполнения предписания № 30/1№116-1-70 от 20.06.2022 г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности до 1 июля 2024 года, т.к. в настоящее время, выделенных Учредителем бюджетных денежных средств недостаточно для исполнения выданного предписания в указанные в нем сроки.

Приложения:

1. Предписание № 30/1№116-1-70 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 20.06.2022 г.
2. Экспертиза проекта Автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ от 12.04.2023 г. 3 ИВ-413-255
3. Фотоотчет по устранению п. 3, 7, 11 предписания № 30/1№116-1-70 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 20.06.2022 г.
4. Копия сметы на установку системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
5. Копия ходатайства о выделении денежных средств, необходимых для установки системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 07.09.2023 г.
6. Приказ от 30.05.2023 г. №01-05/20к.



Заведующий МКДОУ  
детский сад «Рябинка» с. Каринка

Н.Н. Куимова